

Regelquerschnitt
Parkplatz Schulstraße

Anpassung 5,87 Stellplätze 5,00 Fahrbahn 6,00 Stellplätze 5,00 Anpassung 6,90 vorhandene Maß Grundstücksgr

Mulde
Oberboden mit Rasenansaat

Mulde
Oberboden mit Rasenansaat

30cm Oberboden mit Rasenansaat

Sickerschlitz

Granitstein B6 12/30 mit 10 cm Lücke versetzen Betonfundament und Rückenstütze min. C20/25

Granitstein B6 12/25 Betonfundament und Rückenstütze min. C20/25

BS 3
-0.11 m HBP

Auffüllung dunkelbraun, (Sand, schluffig bis stark schluffig, kiesig, wenige Betonreste, schwach humos)

Auffüllung rotbraun, (Schottergereste)

Granitstein B6 12/25 Betonfundament und Rückenstütze min. C20/25


Granitstein B6 12/30 mit 10 cm Lücke versetzen Betonfundament und Rückenstütze min. C20/25

Sickerschlitz

30cm Oberboden mit Rasenansaat

Datum	Art der Änderung
Planverfasser:	

Stellplätze:
[RStO 12; Tafel 3; Bk 0.3; Zeile 1]
16 cm Großpflaster
4 cm Brechsand - Splitt - Gemisch 0/5
15 cm Schottertragschicht B1 0/32 (▼ EV2=120 MPa)
25 cm Frostschutzschicht B2 0/45 (▼ EV2=100 MPa)
60 cm Gesamtaufbau (▼ EV2= 45 MPa)

Datum	Art der Änderung	Zeichner
Planverfasser:  Ingenieurgemeinschaft Thiel GmbH Elbeuer Straße 17, 39126 Magdeburg Fon 0391/50897-0 - Fax 0391/50897-21 mail: zentrale@igt-magdeburg.de		Magdeburg, 13.08.2021 Projekt-Ing. Zeichner C. Birkner Geprüft Projekt-Ing. 1441
 Gemeinde Barleben Ernst-Thälmann-Straße 22, 39179 Barleben		Unterlage / Blatt-Nr.: 6.1 Maßstab: 1:50 Blattgröße: 765x297
Entwurfs- und Genehmigungsplanung Errichtung einer Parkplatzanlage in der Schulstraße und Ergänzung der Seitenanlage der Schulstraße		gemessen: Datum: 02.02.2021 Lagestatus: LS489 Höhenstatus: HS 160 Plandarstellung: Jenrich Vermessungsgesellschaft mbH Hohenwarsleber Str. 6 39326 Dahlenwarsleben Tel.: 039202 / 61318
		Regelquerschnitt