

Dachenschnitt ZTV-ING Teil 7

Bauweise IV

- 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DN, Bäumen 50/70
- 5-10 cm Asphaltdeckschicht AC 18 DN, Bäumen 20/30-50
- 4 cm Gussasphalt MA 11 S, Bäumen 20/30-50
- Bäumen-Schwächen-Spalte nach TR-BSE 6 Teil 5
- 4 cm Gussasphalt MA 11 S 25/55-55
- 10-20 cm Asphaltdeckschicht AC 20 TS 50/70

Isoli verarbeitbare
Fugenmasse BS-50

Achse
(niedrigere Aufschüttung)

4,0 m

2,50% 90° 2,50%

1,5 x 5,1 mm

43,04 mNN

43,24 mNN

43,74 mNN

43,74 mNN Gewässsohle

Pflastersteine

Sohle mit 18x18x14 Stäben nach DIN 453 senkrecht DIN EN 1340 Typ DUL und min. 10cm Umlenkungen in C15/25

2,50 9,00 2,50

[illegible]