Regelquerschnitt A - A



Deckenaufbau Fahrbahn

gemäß RStO 12, Bk. 1.0, Tafel 1, Zeile 3

- 4 cm Asphaltbeton 0 / 8 mm gem. ZTV Asphalt - StB 07
- 10 cm bituminöse Tragschicht
- 15 cm Schottertragschicht (RCL) 0/45 mm
- 26 cm Frostschutzschicht Schotter (RCL) 0/56 mm
- Geogitter Tensar TX 170 / G
- 55 cm frostsicherer Aufbau

Regelquerschnitt B - B



Deckenaufbau Fahrbahn

gemäß RStO 12, Bk. 1.0, Tafel 1, Zeile 3

- 4 cm Asphaltbeton 0 / 8 mm gem. ZTV Asphalt - StB 07
- 10 cm bituminöse Tragschicht
- 15 cm Schottertragschicht (RCL) 0/45 mm
- 26 cm Frostschutzschicht Schotter (RCL) 0/56 mm
- Geogitter Tensar TX 170 / G
- 55 cm frostsicherer Aufbau

Regelquerschnitt C - C



Deckenaufbau Parkstreifen

gemäß RStO 12, Bk. 1.0, Tafel 3, Zeile 1

- 8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8 cm, anthrazit mit Mikrofase
  im Halbverband mit umlaufender Läuferreihe
- 4 cm Brechsandsplittgemisch 0/5 o. 0/8 mm
- 15 cm Schottertragschicht (RCL) 0/45 mm
- 28 cm Frostschutzschicht (RCL) 0/56 mm
- Geogitter Tensar TX 170 / G
- 55 cm Gesamtaufbau

Deckenaufbau Fahrbahn

gemäß RStO 12, Bk. 1.0, Tafel 1, Zeile 3

- 4 cm Asphaltbeton 0 / 8 mm gem. ZTV Asphalt - StB 07
- 10 cm bituminöse Tragschicht
- 15 cm Schottertragschicht (RCL) 0/45 mm
- 26 cm Frostschutzschicht Schotter (RCL) 0/56 mm
- Geogitter Tensar TX 170 / G
- 55 cm frostsicherer Aufbau

Nr.:	Ä = Änderung, E = Ergänzung	Gezeichnet:	Bearbeitet:	Datum:

Auftraggeber:

SCHLUN
BAUUNTERNEHMUNG

Hubert Schlun
Vermietung und Verpachtung
Lambert-Schlun-Weg 5
52538 Gangelt-Niederbusch

Planverfasser:

Ingenieurgesellschaft
Quadriga mbH
Monnetstraße 24
52146 Würselen
Tel.: 0 24 05 / 8 02 90-0
Fax: 0 24 05 / 8 02 90-29
e-mail: info@IQ-mbH.de
www.IQ-mbH.de

Freianlagen-, Straßen-, Wegeplanung • Kanalisations-, Entwässerungsplanung
Baulleitung und Bauüberwachung • SiGe-Koordination • Baugrundgutachten
Hydrogeologische Gutachten • Altlastengutachten • Gefährdungsabschätzungen

Projekt:

Erweiterung Bebauungsplan 2 + 4 in Meitzendorf (3. Bauabschnitt)

Planart:	Planungsstand:
Regelquerschnitte A - A / B - B / C - C	Ausführungsplanung Straßenbau

Projekt-Nr.:	Blatt-Nr.:	Maßstab:
2014-04-13	ME-S-A-R02	1 : 25
Datum: 27. Mai 2014	Bearbeitet: R. Winderlich	Gezeichnet: R. Peiffer
Format: 594 x 970 mm	Dateiname: ME-S-A-R01a.dwg	