

**Risikoanalyse
und
Brandschutzbedarf
der
Einheitsgemeinde Barleben**
Landkreis Börde

Anlage 3

Brand einsätze:

Ortsteil: Barleben

Bemessungsszenario: Brand Pflegeheim

Tag		12 min					20 min				
Funktion		ZF	GF	MA	AGT	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr
Menschenrettung Innenangriff					10						
Menschenrettung Leiter									2		
Durchsuchen									4		
Brandbekämpfung Innenangriff										2	
Brandbekämpfung Außenangriff										2	
Sicherheitstrupp / taktische Ventilation					4						
Wasserversorgung										4	
Maschinist / Atemschutzüberwachung				3				2			
Gruppenführer		2					2				
Zugführer		1				1					
SOLL		1	2	3	14	1	0	4	0	6	8
Zwischen – IST		1	2	3	3	1	0	0	0	0	0
+ / -		0	0	0	-11	0	0	-4	0	-6	-8
Ebendorf					4			1		7	
Meitzendorf					4					2	
SOLL		1	2	3	14	1	0	4	0	6	8
Gesamt - IST		1	2	3	11	1	0	1	0	0	9
+ / -		0	0	0	-3	0	0	-3	0	-6	+1

Funktion	12 min					20 min				
	ZF	GF	MA	AGT	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr
Menschenrettung Innenangriff					10					
Menschenrettung Leiter										
Durchsuchen								2		
Brandbekämpfung Innenangriff								4		
Brandbekämpfung Außenangriff									2	
Sicherheitsgruppe / taktische Ventilation					4				2	
Wasserversorgung										4
Maschinist / Atemschutzüberwachung										
Gruppenführer		2								
Zugführer	1				1					
SOLL	1	2	3	14	1					
Zwischen - IST	1	2	3	4	1					
+ / -	0	0	0	-10	0					
Ebendorf					5					
Meitzendorf					5					
SOLL	1	2	3	14	1					
Gesamt - IST	1	2	3	14	1					
+ / -	0	0	0	0	0					

Technische Hilfeleistung:

Ortsteil: Barleben

Bemessungsszenario: Technische Hilfeleistung LKW / Autobahn

<u>Tag</u>	12 min					20 min				
Funktion	ZF	GF	MA	AGT	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr
Erstversorgung					1					1
Absicherung Einsatzstelle					2					2
Gerätebereitstellung					2					2
Erstzugang / Versorgungsöffnung					4					4
Technische Rettung					2					2
Aufstellen Rettungsplattform										
Maschinist				2						
Gruppenführer				2						
Zugführer				1						
SOLL	1	2	2	0	11					
Zwischen - IST	1	1	1	0	7					
+ / -	0	-1	-1	0	-4					
Ebendorf	0	2	2	0	8					
SOLL	1	2	2	0	11					
Gesamt - IST	1	3	3	0	15					
+ / -	0	+1	+1	0	+4					

<u>Nacht</u>	12 min					20 min				
Funktion	ZF	GF	MA	AGT	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr
Erstversorgung					1					entfällt
Absicherung Einsatzstelle					2					
Gerätebereitstellung					2					
Erstzugang / Versorgungsöffnung					4					
Technische Rettung					2					
Aufstellen Rettungsplattform										
Maschinist				2						
Gruppenführer				2						
Zugführer				1						
SOLL	1	2	2	0	11					
Zwischen - IST	1	2	2	0	9					
+ / -	0	0	0	0	-2					
Ebendorf	0	2	2	0	11					
SOLL	1	2	2	0	11					
Gesamt - IST	1	4	4	0	20					
+ / -	0	+2	+2	0	+9					

Gefahrstoffeinsätze:

Ortsteil: Barleben

Bemessungsszenario: Menschenrettung und Dekon Stufe 1

<u>Tag</u> Funktion	12 min					20 min				
	ZF	GF	MA	AGT	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr
Menschenrettung (2er-Trupp)						2				
Gefahrenabwehr / Menschenrettung (3er-Trupp)									3	
Sicherheitstrupp (2er-Trupp)						2			3	
Sicherheitstrupp (3er-Trupp)										2
Gerätebereitstellung										
Dekontamination mit Maske und Filter						2			2	
Informationsgewinnung / AÜ					1					
Maschinist			1					2		
Gruppenführer		1					2			
Zugführer							1			
SOLL	0	1	1	6	1	1	2	2	8	2
Zwischen - IST	0	1	1	3	1	1	1	1	0	1
+ / -	0	0	0	-3	0	0	-1	-1	-8	-1
Ebendorf										
Meitzendorf				3		1	1	2	1	4
SOLL	0	1	1	6	1	1	2	2	8	2
Gesamt - IST	0	1	1	6	1	2	2	4	5	6
+ / -	0	0	0	0	0	+1	0	+2	-3	+4

<u>Nacht</u> Funktion	12 min					20 min				
	ZF	GF	MA	AGT	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr
Menschenrettung (2er-Trupp)						2				
Gefahrenabwehr / Menschenrettung (3er-Trupp)									3	
Sicherheitstrupp (2er-Trupp)						2			3	
Sicherheitstrupp (3er-Trupp)										2
Gerätebereitstellung										
Dekontamination mit Maske und Filter						2			2	
Informationsgewinnung / AÜ					1					
Maschinist			1					2		
Gruppenführer		1					2			
Zugführer							1			
SOLL	0	1	1	6	1	1	2	2	8	2
Zwischen - IST	0	1	1	4	1	1	1	1	0	4
+ / -	0	0	0	-2	0	0	-1	-1	-8	+2
Ebendorf										
Meitzendorf				2		1	2	2	3	5
SOLL	0	1	1	6	1	1	2	2	8	2
Gesamt - IST	0	1	1	6	1	2	4	4	8	10
+ / -	0	0	0	0	0	+1	+2	+2	0	+8

Ortsteil: Ebendorf

Bemessungsszenario: Brand Hotel mit Alarmsystem

Tag Funktion	12 min						20 min					
	ZF	GF	MA	AGT	Tr	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr	
Menschenrettung Innenangriff				2								
Menschenrettung Leiter				2	3							
Durchsuchen									2			
Rettung über Drehleiter					1							
Brandbekämpfung Innenangriff									4		2	
Brandbekämpfung Außenangriff											2	
Sicherheitstrupp / taktische Ventilation				4							4	
Wasserversorgung												
Maschinist / Atemschutzüberwachung			3						2			
Gruppenführer		2										
Zugführer	1				1							
SOLL	1	2	3	8	4		0	2	2	6	8	
Zwischen – IST	1	1	2	4	4		0	0	0	0	0	
+ / -	0	-1	-1	-4	0		0	-2	-2	-6	-8	
Meitzendorf			1	4							1	
Barleben		1						2	2	3	2	
SOLL	1	2	3	8	4		0	2	2	6	8	
Gesamt - IST	1	2	3	8	4		0	2	2	3	3	
+ / -	0	0	0	0	0		0	0	0	-3	-5	

Nacht Funktion	12 min					20 min					
	ZF	GF	MA	AGT	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr	
Menschenrettung Innenangriff				2							
Menschenrettung Leiter				2	3			2			
Durchsuchen											
Rettung über Drehleiter					1						
Brandbekämpfung Innenangriff								4		2	
Brandbekämpfung Außenangriff										2	
Sicherheitsstrupp / taktische Ventilation				4						2	
Wasserversorgung										4	
Maschinist / Atemschutzüberwachung			3					2		0	
Gruppenführer		2									
Zugführer	1				1						
SOLL	1	2	3	8	4		0	2	2	6	8
Zwischen - IST	1	2	2	5	4		0	0	0	0	1
+ / -	0	0	0	-5	0		0	-2	-2	-6	-7
Meitzendorf				5				1	1		1
Barleben								1	1	4	8
SOLL	1	2	3	8	4		0	2	2	6	8
Gesamt - IST	1	2	3	8	4		0	2	2	4	10
+ / -	0	0	0	0	0		0	0	0	-2	+2

Technische Hilfeleistung:

Ortsteil: Ebendorf

Bemessungsszenario: Technische Hilfeleistung LKW / Autobahn

<u>Tag</u>	12 min					20 min				
Funktion	ZF	GF	MA	AGT	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr
Erstversorgung					1					1
Absicherung Einsatzstelle					2					2
Gerätebereitstellung					2					2
Erstzugang / Versorgungsöffnung					4					4
Technische Rettung					2					2
Aufstellen Rettungsplattform										
Maschinist				2						
Gruppenführer				2						
Zugführer				1						
SOLL	1	2	2	0	11					
Zwischen - IST	1	1	2	0	8					
+ / -	0	-1	0	0	-4					
Barleben	0	1	1	0	8					
SOLL	1	2	2	0	11					
Gesamt - IST	1	2	3	0	16					
+ / -	0	0	+1	0	+5					

<u>Nacht</u>	12 min					20 min				
Funktion	ZF	GF	MA	AGT	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr
Erstversorgung					1					entfällt
Absicherung Einsatzstelle					2					
Gerätebereitstellung					2					
Erstzugang / Versorgungsöffnung					4					
Technische Rettung					2					
Aufstellen Rettungsplattform										
Maschinist				2						
Gruppenführer				2						
Zugführer				1						
SOLL	1	2	2	0	11					
Zwischen - IST	1	2	2	0	10					
+ / -	0	0	0	0	-1					
Barleben	0	2	2	0	10					
SOLL	1	2	2	0	11					
Gesamt - IST	1	4	4	0	20					
+ / -	0	+2	+2	0	+9					

Gefahrstoffeinsätze:

Ortsteil: Ebendorf

Bemessungsszenario: Menschenrettung und Dekon Stufe 1

<u>Tag</u> Funktion	12 min					20 min				
	ZF	GF	MA	AGT	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr
Menschenrettung (2er-Trupp)										
Gefahrenabwehr / Menschenrettung (3er-Trupp)				2					3	
Sicherheitstrupp (2er-Trupp)				2					3	
Sicherheitstrupp (3er-Trupp)										2
Gerätebereitstellung										
Dekontamination mit Maske und Filter				2					2	
Informationsgewinnung / AÜ					1					
Maschinist				1					2	
Gruppenführer		1					2			
Zugführer							1			
SOLL	0	1	1	6	1	1	2	2	8	2
Zwischen - IST	0	1	1	4	1	1	0	1	0	3
+ / -	0	0	0	-2	0	0	-2	-1	-8	+1
Meitzendorf				2				1	2	1
Barleben							2	2	3	3
SOLL	0	1	1	6	1	1	2	2	8	2
Gesamt - IST	0	1	1	6	1	1	2	4	5	7
+ / -	0	0	0	0	0	0	0	+2	-3	+5

<u>Nacht</u> Funktion	12 min					20 min				
	ZF	GF	MA	AGT	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr
Menschenrettung (2er-Trupp)										
Gefahrenabwehr / Menschenrettung (3er-Trupp)				2					3	
Sicherheitstrupp (2er-Trupp)				2					3	
Sicherheitstrupp (3er-Trupp)										2
Gerätebereitstellung										
Dekontamination mit Maske und Filter				2					2	
Informationsgewinnung / AÜ					1					
Maschinist				1					2	
Gruppenführer		1					2			
Zugführer							1			
SOLL	0	1	1	6	1	1	2	2	8	2
Zwischen - IST	0	1	1	5	1	1	1	1	0	4
+ / -	0	0	0	-1	0	0	-1	-1	-8	+2
Meitzendorf				1			1	1	4	1
Barleben							1	2	4	5
SOLL	0	1	1	6	1	1	2	2	8	2
Gesamt - IST	0	1	1	6	1	2	4	4	8	10
+ / -	0	0	0	0	0	+1	+2	+2	0	+8

Brandeinsätze:

Ortsteil: Meitzendorf

Bemessungsszenario: Brand Logistikzentrum 1

Tag Funktion	12 min					20 min				
	ZF	GF	MA	AGT	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr
Menschenrettung Innenangriff				4						
Menschenrettung Leiter										
Durchsuchen				2					2	
Brandbekämpfung Innenangriff									2	
Brandbekämpfung Außenangriff										2
Sicherheitstrupp / taktische Ventilation				4						4
Wasserversorgung										
Maschinist / Atemschutzüberwachung			2		4					
Gruppenführer	2									
Zugführer	1				1					
SOLL	1	2	2	8	5	0	2	2	4	7
Zwischen – IST	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0
+ / -	-1	-2	-1	-4	-4	0	-2	-2	-4	-7
Ebendorf	1	1	1	4	4			1		
Barleben							2	1	3	4
SOLL	1	2	2	8	5	0	2	2	4	7
Gesamt - IST	1	1	2	8	4	0	2	2	3	4
+ / -	0	-1	0	0	-1	0	0	0	-1	-3

<u>Nacht</u>	12 min	20 min
Funktion	ZF GF MA AGT Tr	ZF GF MA AGT Tr
Menschenrettung Innenangriff	4	
Menschenrettung Leiter		
Durchsuchen	2	2
Brandbekämpfung Innenangriff		2
Brandbekämpfung Außenangriff	4	4
Sicherheitstrupp / taktische Ventilation		
Wasserversorgung		
Maschinist / Atemschutzüberwachung	2	2
Gruppenführer	2	1
Zugführer	1	1
SOLL	1 2 2 8 5	0 2 2 4 7
Zwischen - IST	0 1 1 5 2	0 0 0 0 0
+ / -	0 -1 -1 -3 -3	0 -2 -2 -4 -7
Ebendorf	1 1 3 3	1 1 1 4
Barleben		1 1 3 8
SOLL	1 2 2 8 5	0 2 2 4 7
Gesamt - IST	1 2 2 8 5	0 2 2 4 12
+ / -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 +5

Technische Hilfeleistung:

Ortsteil: Meitzendorf

Bemessungsszenario: Standardszenario Technische Hilfeleistung

Tag Funktion	12 min					20 min				
	ZF	GF	MA	AGT	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr
Erstversorgung Absicherung Einsatzstelle Gerätebereitstellung Erstzugang / Versorgungsöffnung Technische Rettung Aufstellen Rettungsplattform Maschinist Gruppenführer Zugführer					1					
					2					
					2					2
					2					
										2
			1						1	
		1							1	
										1
SOLL	0	1	1	0	7	1	1	1	0	4
Zwischen – IST	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0
+ / -	0	-1	0	0	-2	-1	-1	-1	0	-4
Ebendorf Barleben	0	1	0	0	2	1	0	2	0	6
						0	2	2	0	6
SOLL	0	1	1	0	7	1	1	1	0	4
Gesamt - IST	0	1	1	0	7	1	2	4	0	12
+ / -	0	0	0	0	0	0	+1	+3	0	+8

Nacht Funktion	12 min					20 min				
	ZF	GF	MA	AGT	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr
Erstversorgung					1					
Absicherung Einsatzstelle					2					
Gerätebereitstellung					2				2	
Erstzugang / Versorgungsöffnung					2					
Technische Rettung									2	
Aufstellen Rettungsplattform										
Maschinist			1					1		
Gruppenführer		1					1			
Zugführer						1				
SOLL	0	1	1	0	7	1	1	1	0	4
Zwischen - IST	0	1	1	0	6	0	0	0	0	0
+ / -	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	-4
Ebendorf					1	1	2	2	0	9
SOLL	0	1	1	0	7	1	1	1	0	4
Gesamt - IST	0	1	1	0	7	1	2	2	0	9
+ / -	0	0	0	0	0	0	+1	+1	0	+5

Gefahrstoffeinsätze:

Ortsteil: Meitzendorf

Bemessungsszenario: Menschenrettung und Dekon Stufe 1

<u>Tag</u>	12 min					20 min				
Funktion	ZF	GF	MA	AGT	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr
Menschenrettung (2er-Trupp)					2					
Gefahrenabwehr / Menschenrettung (3er-Trupp)					2					
Sicherheitstrupp (2er-Trupp)										
Sicherheitstrupp (3er-Trupp)										
Gerätebereitstellung										
Dekontamination mit Maske und Filter										
Informationsgewinnung / AÜ										
Maschinist				1						
Gruppenführer					1					
Zugführer										
SOLL	0	1	1	1	6	1				
Zwischen - IST	0	0	1	4	1					
+ / -	0	-1	0	-2	0					
Ebendorf		2	2	4	4					
SOLL	0	1	1	1	6	1				
Gesamt - IST	0	2	3	8	5					
+ / -	0	+1	+2	+2	+4	+4				

<u>Nacht</u>	12 min					20 min				
Funktion	ZF	GF	MA	AGT	Tr	ZF	GF	MA	AGT	Tr
Menschenrettung (2er-Trupp)					2					
Gefahrenabwehr / Menschenrettung (3er-Trupp)					2					
Sicherheitstrupp (2er-Trupp)										
Sicherheitstrupp (3er-Trupp)										
Gerätebereitstellung										
Dekontamination mit Maske und Filter										
Informationsgewinnung / AÜ					1					
Maschinist				1						
Gruppenführer					1					
Zugführer										
SOLL	0	1	1	1	6	1				
Zwischen - IST	0	1	1	5	1					
+ / -	0	0	0	-1	0					
Ebendorf		2	2	4	7					
SOLL	0	1	1	1	6	1				
Gesamt - IST	0	3	3	9	8					
+ / -	0	+2	+2	+3	+7	+7				