Risikoanalyse

und

Brandschutzbedarf

der

Einheitsgemeinde Barleben

Landkreis Börde

Anlage 8

Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband (WWAZ)

August-Bebel-Straße 24
39326 WOLMIRSTEDT
Internet:www.wwaz.de

EINGEGANGEN
16. Dez. 2013
Erl.: 1804 Ei sch
peu

WWAZ · Postfach 1233 · 39322 Wolmirstedt

GUEBS
Ingenieurgesellschaft mbH
Neuer Weg 11a
39175 Biederitz OT Gübs

Ihr Zeichen: 13-11-0563/Peu
Ihre Nachricht vom: 11.11.13

Unser Zeichen: 119/13 S
Bearbeitet von: Frau Strese
strese@wwaz-online.de
Durchwahl: 039201 / 63 441

Datum: 10.12.2013

Löschwasserkonzeption Gemeinde Barleben
Hier: Bereitstellung von Löschwasser

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Anlehnung an die Ihnen bereits übergebenen Leitungsbestände zu unserem Trinkwassernetz sowie den Hydrantenlisten geben wir zu dem Löschwasserkonzept noch folgende Hinweise.

Das Trinkwassernetz des WWAZ ist technisch nicht für die Bereitstellung von Löschwasser ausgelegt. Grundsätzlich haben wir dennoch keine Einwände gegen die Entnahme von Trinkwasser aus unserem Netz zu Löschwasserzwecken. Druck- und Durchflussmessungen zu unseren Hydranten liegen nur im begrenzten Umfang vor. Wir können nicht garantieren, dass entsprechend DIN Löschwasser im Brandfall in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Für das Brandschutzkonzept können prinzipiell die vorhandenen Hydranten einbezogen werden. Erforderliche Druck- und Durchflussprotokolle fertigt z.B. die Fa. Enermess (Magdeburg) an. Beauftragte Messungen sind mit dem WWAZ abzustimmen.

Die Nutzung des öffentlichen Trinkwassernetzes zu Löschwasserzwecken ist auch unter dem Aspekt versicherungstechnischer Gründe zu betrachten, da es z.B. auch zum Rückstau ggf. verunreinigtem Wasser ins Netz kommen kann. Aufgrund der positiven Erfahrungen bei der Unterweisung der Feuerwehren in der Gemeinde Hohe Börde, bieten wir auch den Wehren der Gemeinde Barleben Schulungen in Bezug auf die Bedienung der Hydranten durch unser Personal an.

Zur Ermittlung der Verluste in unserem Trinkwassernetz ist es dringend erforderlich, dass bei Entnahme von Trinkwasser die entnommenen Löschwassermengen halbjährlich unter info@wwaz.de gemeldet werden.

Wir stehen der Gemeinde Barleben zu weiteren Abstimmungen bei der Umsetzung des Löschwasserkonzeptes gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Meseberg
Verbandsgeschäftsführer

Strese
Sachbearbeiterin

Tel.: 03 92 01 / 63 300
Fax: 03 92 01 / 63 599
e-mail: info@wwaz-online.de